



Servis a údržba vetriacich systémov

LUNOS Slovensko

Grolmus a spol.s.r.o.

Rekreačná 1705/14

972 01 Bojnice

tel. +421 903 285 466

podatelna@grolmus.sk

www.lunos.sk

Zoznam otázok pre kontrolu vetriacich zariadení

	Po uvedení do prevádzky	1 rok po uvedení do prevádzky	2 roky po uvedení do prevádzky
Podtlakový vetrací systém			
Sú zariadenia mechanicky v perfektnom stave?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sú vzduchové potrubia priechodné, nie sú upchaté alebo znečistené?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sú na ventilátore, prieduchoch v obvodovom plášti alebo okolo neho viditeľné stopy po vlhkosti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Skontrolujte funkčnosť zabudovaných prístrojov odsávania. Otestujte funkčnosť dostupných stupňov vetrania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Svieti indikátor výmeny filtra? Ak áno, vymeňte filtre a resetujte zobrazenie podľa pokynov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Očistite zariadenie zvnútra suchou handričkou. Odstráňte všetky nečistoty zo vzduchovodov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Doplňkové otázky pre vetranie so spätným získavaním tepla

Skontrolujte, či jednotky menia smer privádzania a odvádzania vzduchu približne každých 60—70 sekúnd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fungujú všetky riadiace jednotky správne?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Skontrolujte funkčnosť zariadení.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vyberte ventilátory zo steny a výmenníky tepla vyčistite vysávačom alebo kompresorom. Vyčistite tubusy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Servis a starostlivosť Lunos

LUNOS už desaťročia predstavuje najvyššiu kvalitu, funkčnosť a pohodlie. Aby ste si pôžitok zo svojich zariadení mohli užívať dlhodobo a zabezpečili ich konzistentnú kvalitu, je potrebné z času na čas na ventilačných zariadeniach a súvisiacich komponentoch vykonať jednoduchú údržbu.



Vykonajte, prosím, včas popísané kroky a dodržiavajte pokyny, ako aj používateľské informácie a prevádzkové pokyny, do ktorých môžete kedykoľvek nahliadnuť aj na www.lunos.sk.

Vždy sa uistite, že pre vás nehrozí žiadne bezpečnostné riziko.

Počas servisných a údržbárskych prác vždy úplne vypnite napájanie zariadení. Práce na elektrickom vedení môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.



Pravidelná kontrola systému (najmenej dvakrát ročne)

- Skontrolujte či nie sú zariadenia znečistené.
- Zabezpečte, aby filtre vo vetracom zariadení boli vždy čisté. Filtre kontrolujte každé 3 mesiace a čistite alebo ich vymeňte každé 3 až 9 mesiacov. Podľa umiestnenia vášho domu a sezóny sa môže stupeň znečistenia počas rozličných ročných období meniť. Napr. žatva a dlhodobé sucha môžu zvýšiť prašnosť.
- Očistite dôkladne všetky prístupné povrchy a zbežne skontrolujte, či je daná funkčnosť zariadenia podľa zadaných nastavení.
- Skontrolujte znečistenie mriežok, striešok a fasádnych prvkov. Prípadné nečistoty opatrne odstráňte štetcom alebo špongiou.
- V prípade integrovaného fasádneho prvku to platí tiež. Odstráňte najskôr vonkajšiu mriežku na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a skontrolujte nečistoty vo vnútri.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu funkcií zariadenia a v prípade problémov sa obráťte na odborníkov.