

Dôkaz**Hladina vlastného hluku stavebných výrobkov**

Výrobok e² vložka so spätným získavaním tepla

Prevádzková úroveň 15 - 38 m³/h

Funkčná jednotka Vložka, G3 filter, vnútorný kryt 9/IBE, vonkajšia mriežka 1/WE 180

Základy 1-bodové meranie. Vzďialenosť jeden meter od ventilátora. Ventilátor inštalovaný v zmysle návodu na montáž v strede steny. Ventilátor voľne fúka ustálenou rýchlosťou. Hodnoty akustického tlaku sú aritmeticky zaokrúhľované na celé číslo.

Podmienky merania

Objem miestnosti 55 m³

Doba dozvuku 1,1 s

Cudzí hluk 17,3 dB (A)

Stupeň	L _{WA}	L _{PA} 1m	L _{PA} 3m
15 m ³ /h	29	21	12
20 m ³ /h	35	27	18
25 m ³ /h	40	32	23
30 m ³ /h	43	35	26
38 m ³ /h	49	41	31

L_{PA}... stredná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m resp. 3 m v dB (A)

L_{WA}... Hladina akustického výkonu dB (A)

Za správnosť,

LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumlufsysteme



E361 04.21.SK